



| Pos. | Cod. | Descrizione | Pos. | Cod. | Descrizione |
|------|-----------|---|------|-----------|---|
| 1 | 1.61322.0 | MANTELLINO FRONTALE CONDENS | 40 | 1.58515.0 | TUBO FUMI FUTURIA L |
| 2 | F35013600 | PORTELLINO | 41 | 4.55582.0 | O-RING A LABBRO D.60 93610005 |
| 3 | F35013590 | MASCHERINA | 42 | 4.03987.0 | TRASFORMATORE DANFOSS EBI 052F0030 |
| 4 | F35013870 | SCATOLA ELETTRICA | 43 | 1.61319.0 | FIANCO SX CONDENS |
| 5 | F38323560 | SCHEDA EL. DSP08 | 44 | 1.61320.0 | FIANCO DX CONDENS |
| 6 | F36508680 | CENTRALINA DBM23 | 45 | 1.61321.0 | PIASTRA ATTACCHI CONDENS |
| 7 | F35013890 | COPERCHIO SCATOLA ELET. | 46 | 1.61327.0 | CHIUSURA INFERIORE IX 28 |
| 8 | F35103440 | MEMBRANA TASTI DX | 47 | F36600110 | CIRCOL.GRUNDFOSS |
| 9 | F35103450 | MEMBRANA TASTI SX | 48 | F36402070 | IDROMETRO |
| 10 | F35103460 | MEMBRANA TASTI CENTRALI | 49 | 4.56865.0 | TRASDUTTORE H2O HUBA 505.99027 |
| 11 | 1.61147.0 | TUBO SUPERIORE GAS CONDENS | 50 | F39404720 | VALV.SICUREZZA 3BAR CALEFFI |
| 12 | F36800680 | VALV. H.VK4115 VE 1013 1/2" 220V | 51 | F36901470 | RUBIN.3/8" M.C./RITEGNO ART.5014 |
| 13 | 1.61323.0 | TUBO GAS INFERIORE CONDENS | 52 | 1.61324.0 | TUBO RIEMPIMENTO - ENTRATA |
| 14 | 1.61325.0 | TUBO MANDATA SCAMB. 3VIE - IX 28 | 53 | 1.61330.0 | TUBO RIEMPIMENTO - USCITA |
| 15 | 1.61165.0 | TUBO RITORNO CIRCOL.-SCAMB. IX 28 | 54 | 4.56364.0 | VASO ESPRETT.D.3/8"8LT. |
| 16 | 4.56856.0 | VALV.3VIE TPWIL0 SR M407 (36902320) | 55 | 4.56820.0 | GRUPPO FLUSSOMETRO FILTRO |
| 17 | F35100860 | GUARN.OR D.I. 17,86 x 2,62 EPDM (3 VIE) | 56 | 4.56818.0 | BOLLITORE MICROACCUMULO NOVA DM |
| 18 | 4.57045.0 | UGELLO GAS ART.45900452 - 5.95 B (G.N.) | 57 | 4.56880.0 | VASO ESP. SAN. VAREM R1 016 828 LT.0,16 |
| | 4.57046.0 | UGELLO GAS ART.45900452 - 4.35 B (G.P.L.) | 58 | 1.61170.0 | TUBO ENTRATA ACQ. FREDDA - IX 28 |
| 19 | F36600410 | VENTILATORE NRG 118 | 59 | 1.61331.0 | TUBO VASO ESP. RISCALDAMENTO - IX 28 |
| 20 | 1.61419.0 | GUARNIZIONE VENTILATORE - COLLET. | 60 | 1.61168.0 | TUBO RITORNO BOLL. - CIRCOL. IX 28 |
| 21 | 1.61142.0 | COLLETORE BRUC. CONDENS (33301670) | 61 | 1.61328.0 | TUBO BY PASS CIRCOL. 3VIE - IX 28 |
| 22 | 1.61204.0 | GUARN. PIASTRA BRUC. | 62 | 1.61326.0 | TUBO MANDATA BOLL. 3VIE - IX 28 |
| 23 | 4.55768.0 | ELETTRODO DI ACC.(009500027) | 63 | 1.61334.0 | TUBO USCITA A.C. SANITARIA |
| 24 | 4.55586.0 | ELETTRODO CONTROLLO (009322017) | 64 | 4.51943.0 | VALV.MAN.SFOGO 337121 CALEFFI |
| 25 | 1.55226.0 | GUARNIZIONE ELETTRODO CONTROLLO | 65 | 4.56711.0 | V.SFOGO ARIA 1/4" 542420 CALEFFI |
| 26 | 1.55225.0 | GUARNIZIONE ELETTRODI ACCENSIONE | 66 | F36200500 | SONDA 1/8" BOLLITORE |
| 27 | 4.56894.0 | PIASTRINA SUPP. VETRO SPIA (E..) | 67 | 4.56834.0 | SONDA TST + LAVORO (36200730) |
| 28 | 4.56893.0 | VETRINO SPIA CONDENS (E..) | 68 | F36200640 | SONDA SANITARIO D.14 |
| 29 | 3.00154.0 | OR VETRINO | 69 | F36200540 | SONDA RITORNO D.18 HONEYWELL |
| 30 | 1.61143.0 | PIASTRA COLETT. BRUC. CONDENS | 70 | 4.56847.0 | FORCELLA D.20 (34300720) |
| 31 | 1.55232.0 | GUARNIZIONE PIASTRA BRUC.(778051) | 71 | 4.56848.0 | MOLLA FISS. TUBO D.18 (34300460) |
| 32 | 1.61452.0 | ISOLANTE FIBRA CERAMICA | 72 | F34300750 | FORCELLA D.18 |
| 33 | 4.55709.0 | BRUCIATORE FURIGAS HR 28 D=70 | 73 | F34300700 | CLIPS BLOCC. TUBO VASO ESP. |
| 34 | 1.58502.0 | SCAMBIATORE CONDENS FUTURIA L | 74 | F34300780 | CLIPS D.14 |
| 35 | 1.57962.0 | TURBOLATORE SX FUTURIA L | 75 | 1.51900.0 | GUARNIZIONE D.1/2" |
| 36 | 1.57961.0 | TURBOLATORE DX FUTURIA | | 1.53036.0 | GUARNIZIONE D.1/4" |
| 37 | 1.55215.0 | GUARNIZ.COLLETT.SCARICO FUMI | | 1.51901.0 | GUARNIZIONE D.3/4" |
| 38 | 1.61206.0 | COLLETORE FUMI/SCAR. CONDENS | 76 | F36508250 | SCHEDA ZONA RELE' LC31 |
| 39 | 4.56839.0 | SIFONE CON PORTAGOMMA (35102610) | 77 | 4559120 | Termostato fumi |